



ACH50 es CFM a 50 pascales por 60, dividido por el volumen.

Paquete original. No es una copia del formulario del Condado. Prescriptivo zonas 1 y 2: no más de 7 ACH50. Si ACH50 es menor que 3, la ventilación mecánica la verifica el departamento.

☐ **Prueba ANSI/RESNET/ICC 380. Probador licenciado 553.993.**

HVAC apagado. Registros abiertos. Damperes cerrados, no extra-sellados.

☐ **Confirme la edición de energía en el formulario vivo.**

El encabezado y la línea del probador no siempre nombran la misma edición.

Send the comments. Not the County guideline.

Folio (does it start with 30?), process or UP number, and the comments PDF. Masterbuild will say which row is actually open.

masterbuildconsulting.com/send/

+1 (786) 398-6940 · Calendly: 30-minute scoping call

Servicios de ingeniería bajo alcance escrito. No es una prueba de blower-door. Confirme el formulario vivo del Condado.